

**Granulats :** Sable 0/4 lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé secondaire  
Béton

**Utilisateur :** Suivi LRM

**Partie normative**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 4

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

**Catégorie**

A (01/01/2023)


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	f	FM	MB seche	WA24	W
Etendue e			40		40		10						6	0.6			
V.S.S.+U			42		70		100						7.2	3.8			
V.S.S.			40		66		99						6.2	3.6	1.5	2.50	
V.S.I.			0		26		89	95		100			0.2	3.0			
V.S.I.-U			0		22		87	94					0.0	2.9			

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/22 au 13/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	6.3	8	10	12.5	f	FM	MB seche	WA24	W
Maximum	5.5	12	21	33	50	81	99	100	100	100	100	100	5.5	3.5	1.5		18.4
Xf+1.25xEcart-types	4.9	11	19	32	49	78	100	100	100	100	100	100	4.9	3.4	1.2		16.7
Moyenne Xf	3.2	8	16	29	46	74	98	100	100	100	100	100	3.2	3.3	0.6	0.70	12.7
Xf-1.25xEcart-types	1.5	5	13	26	43	70	97	99	100	100	100	100	1.5	3.2	0.0		8.7
Minimum	0.5	4	12	24	42	68	96	99	99	100	100	100	0.5	3.2	0.2		9.0
Ecart-type	1.39	2.2	2.5	2.6	2.4	3.2	1.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	1.40	0.10	0.50		3.20
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	1	18



Le producteur